

表-1 火力発電所における不備事項(2発電所 2件)

	項目	件数	不備事項(具体例)
1. 手続き状況		1	代表者氏名変更届出がされていない。
2. 保安規程遵守状況		0	
3. その他	a 大気汚染防止法関連	1	ばい煙測定を実施していない。
	b 電気設備技術基準関連	0	
	c 火力設備技術基準関連	0	
	d 振動規制法関連	0	
	e 騒音規制法関連	0	
	f その他	0	
	指摘件数	2	

表-2 水力発電所における不備事項(なし)

	項目	件数	不備事項(具体例)
1. 手続き状況		0	
2. 保安規程遵守状況		0	
3. その他		0	
	指摘件数	0	

表-3 風力発電所における不備事項(2発電所 2件)

	項目	件数	不備事項(具体例)
1. 手続き状況	a 出力変更届出	0	
	b 代表者氏名変更届出	0	
	c 発電所廃止報告書	0	
	d 特定施設使用方法変更届出	0	
	e その他	2	法定事業者検査に係る項目が保安規程に定められていない。
2. 保安規程遵守状況		0	
3. その他		0	
	指摘件数	2	

表-4 太陽光発電所における不備事項(3発電所 3件)

	項目	件数	不備事項(具体例)
1. 手続き状況	a 出力変更届出	0	
	b 代表者氏名変更届出	0	
	c 発電所廃止報告書	0	
	d 特定施設使用方法変更届出	0	
	e その他	2	使用前自己確認に係る項目が保安規程に定められていない。
2. 保安規程遵守状況		0	
3. その他	a 大気汚染防止法関連	0	
	b 電気設備技術基準関連	1	支持物の強度を確認していない。
	c 火力設備技術基準関連	0	
	d 振動規制法関連	0	
	e 騒音規制法関連	0	
	f その他	0	
	指摘件数	3	