

表-1 火力発電所における不備事項(1発電所 1件)

	項目	件数	不備事項(具体例)
1. 手続き状況		0	
2. 保安規程遵守状況		1	実施されている巡視・点検等の項目・周期について保安規程別表の巡視・点検及び検査・測定の基準で定められたものと整合が取れていない。
3. その他	a 電気設備技術基準関連	0	
	b 火力設備技術基準関連	0	
	c 大気汚染防止法関連	0	
	d 振動規制法関連	0	
	e 騒音規制法関連	0	
	f その他	0	
	指摘件数	1	

表-2 水力発電所における不備事項(なし)

	項目	件数	不備事項(具体例)
1. 手続き状況		0	
2. 保安規程遵守状況		0	
3. その他	a 電気設備技術基準関連	0	
	b 水力設備技術基準関連	0	
	c その他	0	
	指摘件数	0	

表-3 風力発電所における不備事項(3発電所 7件)

	項目	件数	不備事項(具体例)
1. 手続き状況		1	電気関係報告規則に基づく事故報告が提出されていない。
2. 保安規程遵守状況		6	法定事業者検査に関することが、保安規程に定められていない。 保安教育が実施されていない。 試験記録に判定基準が記載されていない。
3. その他	a 電気設備技術基準関連	0	
	b 風力設備技術基準関連	0	
	c その他	0	
	指摘件数	7	

表-4 太陽光発電所における不備事項(2発電所 3件)

	項目	件数	不備事項(具体例)
1. 手続き状況		0	
2. 保安規程遵守状況		1	保安管理組織及び事故時連絡体制が適切に定められていない。
3. その他	a 電気設備技術基準関連	0	
	b 太陽電池設備技術基準関連	2	支持物の強度が確認できない。
	c その他	0	
	指摘件数	3	