

# 立入検査結果の概要について

令和5年度  
ガス主任技術者会議 配布用資料

経済産業省 北海道産業保安監督部 保安課

# 令和5年度の立入検査実施状況

※R5FYは2月27日現在(予定含む)

	立入検査の実施状況			
	R2FY	R3FY	R4FY	R5FY
ガス小売事業	13	4	9	8
一般ガス導管事業	6	3	8	5
特定ガス導管事業	1	0	3	1
ガス製造事業	—	0	1	0
新規ガス小売事業者	2	—	—	—
ガス事故を発生させた事業者	2	1	1	0
計	24	8	22	14

## 令和5年度の立入検査実施結果

### 指摘・指導事項の件数

	工作物・特定製造所 に関する事	点検・検査等 に関する事	保安管理者等の 職務に関する事	規程・要領等 に関する事	教育・訓練 に関する事
指摘・指導件数	25件	10件	0件	9件	9件

# 令和5年度の立入検査実施結果

## ☆一般ガス導管事業等

工作物に関する こと	<ul style="list-style-type: none"><li>・ガバナ室の配管部等の腐食の措置を求めたもの</li></ul>
点検・検査等 に関する こと	<ul style="list-style-type: none"><li>・点検の記録の確認の方法について改善を求めたもの</li><li>・点検の記録の記載方法について改善を求めたもの</li></ul>
保安管理者等 の職務に 関する こと	<ul style="list-style-type: none"><li>・該当なし</li></ul>
規程・要領等 に関する こと	<ul style="list-style-type: none"><li>・規程・要領に定めているものと実態の相違の改善を求めたもの</li></ul>
教育・訓練に 関する こと	<ul style="list-style-type: none"><li>・教育・訓練の計画に関して受講対象者を明確に記載するよう求めたもの</li><li>・教育・訓練の受講状況の記録の不備の改善を求めたもの</li></ul>

# 令和5年度の立入検査実施結果

## ☆ガス小売事業

工作物・特定製造所等に関すること	<ul style="list-style-type: none"><li>・特造周辺の燃えやすい物の撤去、樹木の伐採を求めたもの</li><li>・図面と実際のガス工作物の位置の相違に関して、図面の訂正を求めたもの</li><li>・第一種・第二種保安物件の離隔距離、火気距離の把握と図面への記載を求めたもの</li><li>・容器の転倒防止措置を求めたもの</li><li>・ガス工作物等の経年劣化の措置を求めたもの</li></ul>
点検・検査等に関すること	<ul style="list-style-type: none"><li>・点検の記録の不備の改善を求めたもの</li><li>・消費機器調査の記録の不備の改善を求めたもの</li></ul>
保安管理者等の職務に関すること	<ul style="list-style-type: none"><li>・該当なし</li></ul>
規程・要領等に関すること	<ul style="list-style-type: none"><li>・規程・要領に定めているものと実態の相違の改善を求めたもの</li><li>・保安業務規程に規定されている保安業務監督者の代理者の一覧を作成するよう求めたもの</li></ul>
教育・訓練に関すること	<ul style="list-style-type: none"><li>・教育・訓練の計画に関して受講対象者を明確に記載するよう求めたもの</li><li>・教育・訓練の受講状況の記録の不備の改善を求めたもの</li></ul>

## 令和6年度の立入検査について

立入検査の実施に当たりましては、引き続き、御理解・御協力いただきますようお願いいたします。

今年度の立入検査では

- ・点検・検査・保安教育等の実施記録の不備（16件）
  - ・規程類と実態の相違（5件）
  - ・特定製造所への草木のかぶさり（5件）
- への指摘・指導が特に多く、

各事業者様におかれましては、今一度記録・規程類の見直しとガス工作物及び周辺環境の整備をお願いいたします。