

# 立入検査結果の概要について

令和6年度  
ガス主任技術者会議 配布用資料

経済産業省 北海道産業保安監督部 保安課

# 立入検査の重点項目

- ① 一般ガス導管事業者の自社工事に係るガス事業者の保安業務の実施体制、関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項
- ② 一般ガス導管事業者の業務用施設における法定漏えい検査時の灯内内管の設置状況、腐食状況等の確認の実施状況に関する事項
- ③ ガス小売事業者の消費段階における保安管理に関する事項
- ④ ガス導管に関する事項(経年管、耐震化対応)
- ⑤ 製造・供給における保安対策に関する事項(他工事事故対策含む)
- ⑥ 消費機器に関する周知及び調査に係る保安業務に関する事項
- ⑦ 規制見直し等の制度改正に関する事項
- ⑧ サイバーセキュリティの確保に係るガス事業者の保安業務の実施体制、関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項
- ⑨ 地震時の緊急停止基準に係るガス事業者の保安業務の実施体制、関係規程等の整備状況及び実施状況に関する事項

# 令和6年度の立入検査実施状況

※R6FYは令和7年1月31日現在(予定含む)

	立入検査の実施状況				
	R2FY	R3FY	R4FY	R5FY	R6FY
ガス小売事業	13	4	9	8	15
一般ガス導管事業	6	3	8	5	7
特定ガス導管事業	1	0	3	1	0
ガス製造事業	—	0	1	0	0
新規ガス小売事業者	2	—	—	—	—
ガス事故を発生させた事業者	2	1	1	0	0
計	24	8	22	14	22

# 令和6年度の立入検査実施結果

## 指摘事項の件数

	工作物・特定製造所 に関する事	点検・検査等 に関する事	保安管理者等の 職務に関する事	規程・要領等 に関する事	教育・訓練 に関する事
指摘・指導件数	6件	1件	10件	0件	0件

# 令和6年度の立入検査実施結果

## ☆一般ガス導管事業等

工作物に関する こと	<ul style="list-style-type: none"><li>・津波対策について、具体的な対応方法などの検討を求めたもの</li><li>・CO警報器の普及促進を求めたもの</li><li>・他工事事故への対応について、引き続きの対応を求めたもの</li><li>・経年管の更新等について早期に対応をするよう求めたもの</li></ul>
点検・検査等 に関する こと	<ul style="list-style-type: none"><li>・消費機器調査の不在処理が多いので、実施方法等の工夫の改善を求めたもの</li></ul>
保安管理者等 の職務に 関する こと	<ul style="list-style-type: none"><li>・該当なし</li></ul>
規程・要領等 に関する こと	<ul style="list-style-type: none"><li>・社内組織変更で緊急通報等への対応と消費機器に関する周知・調査等の実施について現状と相違があるので対応を求めたもの</li></ul>
教育・訓練に 関する こと	<ul style="list-style-type: none"><li>・該当なし</li></ul>

# 令和6年度の立入検査実施結果

## ☆ガス小売事業

工作物・特定製造所等に関すること	<ul style="list-style-type: none"><li>・調整器の有効期限が過ぎていたため更新計画等の対応するよう指摘</li><li>・特定製造所の壁に亀裂があり、床が沈み込んでいる箇所がある等があったため対応するよう指摘</li><li>・屋根に木が被さっているため対応するよう指摘</li><li>・設置されている消火器の能力が基準と合っていないため更新するよう指摘</li><li>・図面の火気距離が改正前の数値になっていたため、対応するよう指摘</li><li>・立入禁止の措置がされていない箇所があったため、措置するよう指摘</li><li>・他工事事故への対応について、引き続きの対応を求めたもの</li></ul>
点検・検査等に関すること	<ul style="list-style-type: none"><li>・保安規程、保安業務規程の保安組織図が現状と整合していないため、整合をとるよう指摘</li><li>・使用前自主検査と使用前検査等の関連する書類が別個に保管されていたので、書類の纏め方の改善を求めたもの</li><li>・消費機器調査の調査項目の欄が空白になっていたため記録の不備の改善を求めたもの</li></ul>
保安管理者等の職務に関すること	<ul style="list-style-type: none"><li>・遮断バルブが現地で確認できないため位置の確認をするよう指摘</li><li>・導管の管理台帳に不整合があるため確認し対応するよう指摘</li><li>・容器の転倒防止対策や、配置が管理図面と現地が一致していないため指摘</li></ul>
規程・要領等に関すること	<ul style="list-style-type: none"><li>・保安組織図について現状と整合を取るよう求めたもの</li></ul>
教育・訓練に関すること	<ul style="list-style-type: none"><li>・教育・訓練の計画について受講対象者やテーマを明確に記載するよう求めたもの</li></ul>

## 令和7年度の立入検査について

今年度の立入検査では

- ・ 現地と図面が不整合
  - ・ 屋根に樹木が掛かっている
- への指摘・指導が特に多かった。

各事業者様におかれましては、今一度記録・規程類の見直しとガス工作物及び周辺環境の整備をお願いいたします。

立入検査の実施に当たりましては、引き続き、御理解・御協力いただきますようよろしくお願いいたします。